

| Température humide de l'air (ou bulbe humide) sous 1013 mbar | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ts | 100% Hr | 90% Hr | 80% Hr | 70% Hr | 60% Hr | 50% Hr | 40% Hr | 30% Hr | 20% Hr | 10% Hr | 0% Hr |
| -10 °C | -10,00 | -10,32 | -10,64 | -10,96 | -11,30 | -11,62 | -11,96 | -12,30 | -12,62 | -12,96 | -13,30 |
| -9 °C | -9,00 | -9,34 | -9,68 | -10,02 | -10,38 | -10,74 | -11,08 | -11,44 | -11,80 | -12,16 | -12,52 |
| -8 °C | -8,00 | -8,36 | -8,72 | -9,10 | -9,46 | -9,84 | -10,22 | -10,60 | -10,98 | -11,36 | -11,74 |
| -7 °C | -7,00 | -7,38 | -7,76 | -8,16 | -8,56 | -8,96 | -9,36 | -9,76 | -10,16 | -10,58 | -10,98 |
| -6 °C | -6,00 | -6,40 | -6,82 | -7,22 | -7,64 | -8,06 | -8,50 | -8,92 | -9,36 | -9,80 | -10,24 |
| -5 °C | -5,00 | -5,42 | -5,86 | -6,30 | -6,74 | -7,20 | -7,64 | -8,10 | -8,56 | -9,02 | -9,48 |
| -4 °C | -4,00 | -4,44 | -4,90 | -5,38 | -5,84 | -6,32 | -6,80 | -7,28 | -7,76 | -8,26 | -8,76 |
| -3 °C | -3,00 | -3,48 | -3,96 | -4,44 | -4,94 | -5,44 | -5,96 | -6,46 | -6,96 | -7,50 | -8,04 |
| -2 °C | -2,00 | -2,50 | -3,00 | -3,52 | -4,04 | -4,58 | -5,12 | -5,66 | -6,20 | -6,76 | -7,32 |
| -1 °C | -1,00 | -1,52 | -2,06 | -2,60 | -3,16 | -3,72 | -4,28 | -4,86 | -5,44 | -6,02 | -6,62 |
| 0 °C | 0,00 | -0,54 | -1,12 | -1,68 | -2,26 | -2,86 | -3,46 | -4,06 | -4,68 | -5,30 | -5,92 |
| 1 °C | 1,00 | 0,42 | -0,16 | -0,76 | -1,38 | -2,00 | -2,62 | -3,26 | -3,92 | -4,58 | -5,24 |
| 2 °C | 2,00 | 1,40 | 0,78 | 0,14 | -0,50 | -1,14 | -1,80 | -2,48 | -3,16 | -3,86 | -4,56 |
| 3 °C | 3,00 | 2,38 | 1,72 | 1,06 | 0,38 | -0,30 | -1,00 | -1,70 | -2,42 | -3,16 | -3,90 |
| 4 °C | 4,00 | 3,34 | 2,66 | 1,98 | 1,26 | 0,58 | -0,18 | -0,92 | -1,68 | -2,46 | -3,26 |
| 5 °C | 5,00 | 4,32 | 3,60 | 2,88 | 2,14 | 1,50 | 0,62 | -0,16 | -0,96 | -1,78 | -2,60 |
| 6 °C | 6,00 | 5,28 | 4,54 | 3,80 | 3,02 | 2,28 | 1,44 | 0,60 | -0,24 | -1,10 | -1,98 |
| 7 °C | 7,02 | 6,26 | 5,50 | 4,70 | 3,90 | 3,08 | 2,24 | 1,36 | 0,48 | -0,42 | -1,36 |
| 8 °C | 8,02 | 7,24 | 6,44 | 5,62 | 4,78 | 3,92 | 3,02 | 2,12 | 1,20 | 0,24 | -0,74 |
| 9 °C | 9,02 | 8,20 | 7,38 | 6,52 | 5,68 | 4,78 | 3,82 | 2,88 | 1,90 | 0,90 | -0,14 |
| 10 °C | 10,02 | 9,18 | 8,32 | 7,42 | 6,52 | 5,58 | 4,62 | 3,62 | 2,60 | 1,54 | 0,46 |
| 11 °C | 11,02 | 10,14 | 9,24 | 8,32 | 7,38 | 6,40 | 5,40 | 4,36 | 3,30 | 2,18 | 1,06 |
| 12 °C | 12,02 | 11,12 | 10,18 | 9,24 | 8,24 | 7,24 | 6,18 | 5,10 | 3,98 | 2,82 | 1,62 |
| 13 °C | 13,02 | 12,08 | 11,12 | 10,14 | 9,12 | 8,06 | 6,96 | 5,84 | 4,66 | 3,46 | 2,20 |
| 14 °C | 14,02 | 13,06 | 12,06 | 11,04 | 9,98 | 8,88 | 7,74 | 6,56 | 5,34 | 4,08 | 2,76 |
| 15 °C | 15,02 | 14,02 | 13,00 | 11,94 | 10,84 | 9,72 | 8,52 | 7,30 | 6,02 | 4,70 | 3,30 |
| 16 °C | 16,02 | 15,00 | 13,94 | 12,86 | 11,72 | 10,54 | 9,30 | 8,02 | 6,70 | 5,30 | 3,86 |
| 17 °C | 17,02 | 15,96 | 14,88 | 13,76 | 12,58 | 11,36 | 10,08 | 8,74 | 7,36 | 5,90 | 4,38 |
| 18 °C | 18,02 | 16,94 | 15,82 | 14,66 | 13,44 | 12,18 | 10,86 | 9,48 | 8,02 | 6,50 | 4,92 |
| 19 °C | 19,02 | 17,92 | 16,76 | 15,56 | 14,30 | 13,00 | 11,62 | 10,20 | 8,68 | 7,10 | 5,44 |
| 20 °C | 20,02 | 18,88 | 17,70 | 16,46 | 15,18 | 13,82 | 12,40 | 10,90 | 9,34 | 7,68 | 5,94 |
| 21 °C | 21,02 | 19,86 | 18,64 | 17,36 | 16,04 | 14,64 | 13,18 | 11,62 | 10,00 | 8,26 | 6,44 |
| 22 °C | 22,02 | 20,84 | 19,58 | 18,28 | 16,90 | 15,46 | 13,94 | 12,34 | 10,64 | 8,84 | 6,94 |
| 23 °C | 23,02 | 21,80 | 20,52 | 19,18 | 17,76 | 16,28 | 14,72 | 13,06 | 11,30 | 9,42 | 7,42 |
| 24 °C | 24,02 | 22,76 | 21,44 | 20,08 | 18,64 | 17,10 | 15,48 | 13,76 | 11,94 | 9,98 | 7,90 |
| 25 °C | 25,02 | 23,74 | 22,40 | 21,00 | 19,50 | 17,92 | 16,26 | 14,48 | 12,58 | 10,56 | 8,38 |
| 26 °C | 26,02 | 24,72 | 23,34 | 21,90 | 20,36 | 18,74 | 17,02 | 15,18 | 13,22 | 11,12 | 8,84 |
| 27 °C | 27,02 | 25,68 | 24,28 | 22,80 | 21,24 | 19,58 | 17,80 | 15,90 | 13,86 | 11,68 | 9,30 |
| 28 °C | 28,02 | 26,66 | 25,22 | 23,72 | 22,10 | 20,40 | 18,56 | 16,60 | 14,50 | 12,22 | 9,76 |
| 29 °C | 29,02 | 27,64 | 26,18 | 24,62 | 22,98 | 21,22 | 19,34 | 17,32 | 15,14 | 12,78 | 10,20 |
| 30 °C | 30,02 | 28,60 | 27,12 | 25,54 | 23,84 | 22,04 | 20,12 | 18,02 | 15,78 | 13,32 | 10,64 |
| 31 °C | 31,02 | 29,58 | 28,06 | 26,44 | 24,72 | 22,88 | 20,88 | 18,74 | 16,40 | 13,86 | 11,08 |
| 32 °C | 32,02 | 30,56 | 29,00 | 27,36 | 25,60 | 23,70 | 21,66 | 19,44 | 17,04 | 14,40 | 11,50 |
| 33 °C | 33,02 | 31,52 | 29,94 | 28,26 | 26,46 | 24,52 | 22,44 | 20,16 | 17,68 | 14,94 | 11,92 |
| 34 °C | 34,02 | 32,50 | 30,90 | 29,18 | 27,34 | 25,36 | 23,20 | 20,88 | 18,32 | 15,48 | 12,34 |
| 35 °C | 35,02 | 33,48 | 31,84 | 30,10 | 28,22 | 26,18 | 23,98 | 21,58 | 18,94 | 16,02 | 12,76 |
| 36 °C | 36,02 | 34,46 | 32,78 | 31,00 | 29,08 | 27,02 | 24,76 | 22,30 | 19,58 | 16,56 | 13,16 |
| 37 °C | 37,02 | 35,42 | 33,74 | 31,92 | 29,96 | 27,86 | 25,54 | 23,02 | 20,20 | 17,08 | 13,56 |
| 38 °C | 38,02 | 36,40 | 34,68 | 32,84 | 30,84 | 28,68 | 26,32 | 23,72 | 20,84 | 17,62 | 13,96 |
| 39 °C | 39,02 | 37,38 | 35,64 | 33,76 | 31,72 | 29,52 | 27,10 | 24,44 | 21,48 | 18,14 | 14,34 |
| 40 °C | 40,02 | 38,36 | 36,58 | 34,68 | 32,60 | 30,36 | 27,90 | 25,16 | 22,12 | 18,66 | 14,72 |
| 41 °C | 41,02 | 39,34 | 37,54 | 35,60 | 33,48 | 31,20 | 28,68 | 25,88 | 22,74 | 19,20 | 15,10 |
| 42 °C | 42,02 | 40,32 | 38,48 | 36,50 | 34,38 | 32,04 | 29,46 | 26,60 | 23,38 | 19,72 | 15,48 |
| 43 °C | 43,02 | 41,28 | 39,44 | 37,42 | 35,26 | 32,88 | 30,26 | 27,32 | 24,02 | 20,24 | 15,84 |
| 44 °C | 44,02 | 42,26 | 40,38 | 38,36 | 36,14 | 33,72 | 31,04 | 28,04 | 24,66 | 20,76 | 16,20 |
| 45 °C | 45,02 | 43,24 | 41,34 | 39,28 | 37,02 | 34,56 | 31,84 | 28,78 | 25,30 | 21,28 | 16,56 |
| 46 °C | 46,02 | 44,22 | 42,28 | 40,20 | 37,92 | 35,40 | 32,62 | 29,50 | 25,94 | 21,80 | 16,92 |
| 47 °C | 47,02 | 45,20 | 43,24 | 41,12 | 38,80 | 36,26 | 33,42 | 30,22 | 26,58 | 22,32 | 17,26 |
| 48 °C | 48,02 | 46,18 | 44,20 | 42,04 | 39,70 | 37,10 | 34,22 | 30,96 | 27,22 | 22,84 | 17,60 |
| 49 °C | 49,02 | 47,16 | 45,14 | 42,96 | 40,58 | 37,94 | 35,02 | 31,68 | 27,86 | 23,38 | 17,94 |
| 50 °C | 50,02 | 48,14 | 46,10 | 43,90 | 41,48 | 38,80 | 35,82 | 32,42 | 28,52 | 23,90 | 18,28 |
| 51 °C | 51,02 | 49,12 | 47,06 | 44,82 | 42,36 | 39,66 | 36,62 | 33,16 | 29,16 | 24,42 | 18,62 |
| 52 °C | 52,02 | 50,10 | 48,00 | 45,74 | 43,26 | 40,50 | 37,42 | 33,90 | 29,80 | 24,94 | 18,94 |
| 53 °C | 53,02 | 51,06 | 48,96 | 46,68 | 44,16 | 41,36 | 38,22 | 34,64 | 30,46 | 25,46 | 19,28 |
| 54 °C | 54,02 | 52,04 | 49,92 | 47,60 | 45,04 | 42,22 | 39,02 | 35,38 | 31,12 | 25,98 | 19,60 |
| 55 °C | 55,02 | 53,02 | 50,88 | 48,52 | 45,94 | 43,08 | 39,84 | 36,12 | 31,76 | 26,50 | 19,90 |
| 56 °C | 56,02 | 54,00 | 51,84 | 49,46 | 46,84 | 43,92 | 40,64 | 36,86 | 32,42 | 27,04 | 20,22 |
| 57 °C | 57,02 | 54,98 | 52,78 | 50,38 | 47,74 | 44,78 | 41,46 | 37,60 | 33,08 | 27,56 | 20,54 |
| 58 °C | 58,02 | 55,96 | 53,74 | 51,32 | 48,64 | 45,64 | 42,26 | 38,36 | 33,74 | 28,08 | 20,84 |
| 59 °C | 59,02 | 56,94 | 54,70 | 52,24 | 49,54 | 46,50 | 43,08 | 39,10 | 34,40 | 28,62 | 21,14 |
| 60 °C | 60,02 | 57,92 | 55,66 | 53,18 | 50,44 | 47,38 | 43,88 | 39,86 | 35,06 | 29,14 | 21,44 |
| 61 °C | 61,02 | 58,90 | 56,62 | 54,10 | 51,34 | 48,24 | 44,70 | 40,62 | 35,74 | 29,68 | 21,74 |
| 62 °C | 62,02 | 59,88 | 57,58 | 55,04 | 52,24 | 49,10 | 45,52 | 41,36 | 36,40 | 30,20 | 22,02 |
| 63 °C | 63,02 | 60,86 | 58,54 | 55,98 | 53,14 | 49,96 | 46,34 | 42,12 | 37,06 | 30,74 | 22,32 |
| 64 °C | 64,02 | 61,84 | 59,48 | 56,90 | 54,04 | 50,82 | 47,16 | 42,88 | 37,74 | 31,28 | 22,60 |
| 65 °C | 65,02 | 62,82 | 60,44 | 57,84 | 54,94 | 51,70 | 47,98 | 43,64 | 38,42 | 31,82 | 22,88 |
| 66 °C | 66,02 | 63,80 | 61,40 | 58,76 | 55,84 | 52,56 | 48,80 | 44,40 | 39,08 | 32,36 | 23,16 |
| 67 °C | 67,02 | 64,78 | 62,36 | 59,70 | 56,76 | 53,42 | 49,62 | 45,16 | 39,76 | 32,90 | 23,44 |
| 68 °C | 68,02 | 65,78 | 63,32 | 60,64 | 57,66 | 54,30 | 50,46 | 45,94 | 40,44 | 33,44 | 23,72 |
| 69 °C | 69,02 | 66,76 | 64,28 | 61,58 | 58,56 | 55,16 | 51,28 | 46,70 | 41,12 | 33,98 | 23,98 |
| 70 °C | 70,02 | 67,74 | 65,24 | 62,50 | 59,46 | 56,04 | 52,10 | 47,46 | 41,80 | 34,52 | 24,26 |
| 71 °C | 71,02 | 68,72 | 66,20 | 63,44 | 60,38 | 56,92 | 52,94 | 48,24 | 42,50 | 35,06 | 24,52 |

| Température humide de l'air (ou bulbe humide) sous 1013 mbar | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Ts | 100% Hr | 90% Hr | 80% Hr | 70% Hr | 60% Hr | 50% Hr | 40% Hr | 30% Hr | 20% Hr | 10% Hr | 0% Hr |
| 72 °C | 72,02 | 69,70 | 67,16 | 64,38 | 61,28 | 57,78 | 53,76 | 49,00 | 43,18 | 35,62 | 24,78 |
| 73 °C | 73,02 | 70,68 | 68,12 | 65,32 | 62,18 | 58,66 | 54,58 | 49,78 | 43,86 | 36,16 | 25,04 |
| 74 °C | 74,02 | 71,66 | 69,08 | 66,24 | 63,10 | 59,52 | 55,42 | 50,56 | 44,56 | 36,72 | 25,30 |
| 75 °C | 75,02 | 72,64 | 70,04 | 67,18 | 64,00 | 60,40 | 56,26 | 51,32 | 45,26 | 37,28 | 25,56 |
| 76 °C | 76,02 | 73,62 | 71,00 | 68,12 | 64,90 | 61,28 | 57,08 | 52,10 | 45,94 | 37,82 | 25,82 |
| 77 °C | 77,02 | 74,60 | 71,96 | 69,06 | 65,82 | 62,16 | 57,92 | 52,88 | 46,64 | 38,38 | 26,06 |
| 78 °C | 78,02 | 75,58 | 72,92 | 70,00 | 66,72 | 63,02 | 58,74 | 53,66 | 47,34 | 38,94 | 26,32 |
| 79 °C | 79,02 | 76,56 | 73,88 | 70,92 | 67,64 | 63,90 | 59,58 | 54,44 | 48,04 | 39,50 | 26,56 |
| 80 °C | 80,02 | 77,54 | 74,84 | 71,86 | 68,54 | 64,78 | 60,42 | 55,22 | 48,74 | 40,06 | 26,80 |
| 81 °C | 81,02 | 78,52 | 75,80 | 72,80 | 69,46 | 65,66 | 61,26 | 56,00 | 49,44 | 40,64 | 27,04 |
| 82 °C | 82,02 | 79,50 | 76,76 | 73,74 | 70,36 | 66,54 | 62,10 | 56,78 | 50,14 | 41,20 | 27,28 |
| 83 °C | 83,02 | 80,48 | 77,72 | 74,68 | 71,28 | 67,42 | 62,92 | 57,56 | 50,84 | 41,76 | 27,52 |
| 84 °C | 84,02 | 81,48 | 78,68 | 75,62 | 72,18 | 68,30 | 63,76 | 58,36 | 51,56 | 42,34 | 27,76 |
| 85 °C | 85,02 | 82,46 | 79,64 | 76,56 | 73,10 | 69,16 | 64,60 | 59,14 | 52,26 | 42,92 | 27,98 |
| 86 °C | 86,02 | 83,44 | 80,60 | 77,50 | 74,00 | 70,04 | 65,44 | 59,92 | 52,98 | 43,48 | 28,22 |
| 87 °C | 87,02 | 84,42 | 81,56 | 78,42 | 74,92 | 70,92 | 66,28 | 60,72 | 53,68 | 44,06 | 28,44 |
| 88 °C | 88,02 | 85,40 | 82,54 | 79,36 | 75,82 | 71,80 | 67,12 | 61,50 | 54,40 | 44,64 | 28,68 |
| 89 °C | 89,02 | 86,38 | 83,50 | 80,30 | 76,74 | 72,68 | 67,96 | 62,28 | 55,12 | 45,22 | 28,90 |
| 90 °C | 90,02 | 87,36 | 84,46 | 81,24 | 77,66 | 73,56 | 68,80 | 63,08 | 55,82 | 45,80 | 29,12 |
| 91 °C | 91,02 | 88,34 | 85,42 | 82,18 | 78,56 | 74,44 | 69,64 | 63,86 | 56,54 | 46,38 | 29,34 |
| 92 °C | 92,02 | 89,32 | 86,38 | 83,12 | 79,48 | 75,32 | 70,48 | 64,66 | 57,26 | 46,98 | 29,56 |
| 93 °C | 93,02 | 90,30 | 87,34 | 84,06 | 80,38 | 76,20 | 71,34 | 65,46 | 57,98 | 47,56 | 29,78 |
| 94 °C | 94,02 | 91,28 | 88,30 | 85,00 | 81,30 | 77,08 | 72,18 | 66,24 | 58,70 | 48,16 | 29,98 |
| 95 °C | 95,02 | 92,26 | 89,26 | 85,94 | 82,22 | 77,96 | 73,02 | 67,04 | 59,42 | 48,74 | 30,20 |
| 96 °C | 96,02 | 93,24 | 90,22 | 86,88 | 83,12 | 78,86 | 73,86 | 67,84 | 60,14 | 49,34 | 30,42 |
| 97 °C | 97,02 | 94,24 | 91,18 | 87,82 | 84,04 | 79,74 | 74,70 | 68,62 | 60,86 | 49,92 | 30,62 |
| 98 °C | 98,02 | 95,22 | 92,14 | 88,74 | 84,94 | 80,62 | 75,54 | 69,42 | 61,58 | 50,52 | 30,84 |
| 99 °C | 99,02 | 96,20 | 93,10 | 89,68 | 85,86 | 81,50 | 76,40 | 70,22 | 62,30 | 51,12 | 31,04 |
| 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |