



Température de rosée (ou bulbe humide) de l'air sous 1013 mbar											
Ts	100% Hr	90% Hr	80% Hr	70% Hr	60% Hr	50% Hr	40% Hr	30% Hr	20% Hr	10% Hr	1% Hr
57 °C	57,01	54,80	52,36	49,66	46,59	43,05	38,34	33,58	26,51	15,24	-16,14
58 °C	58,01	55,78	53,33	50,61	47,52	43,96	39,22	34,43	27,32	15,98	-15,58
59 °C	59,01	56,77	54,30	51,56	48,45	44,87	40,60	35,28	28,12	16,72	-15,02
60 °C	60,01	57,75	55,27	52,51	49,38	45,77	41,48	36,12	28,92	17,45	-14,45
61 °C	61,01	58,74	56,24	53,46	50,31	46,58	42,35	36,97	29,72	18,18	-13,89
62 °C	62,01	59,72	57,21	54,41	51,24	47,58	43,23	37,82	30,52	18,92	-13,33
63 °C	63,01	60,70	58,17	55,36	52,17	48,49	44,11	38,66	31,33	19,65	-12,77
64 °C	64,01	61,69	59,14	56,31	53,10	49,40	44,99	39,50	32,13	20,38	-12,21
65 °C	65,00	62,67	60,11	57,26	54,03	50,30	45,87	40,35	32,92	21,11	-11,65
66 °C	66,00	63,66	61,08	58,20	54,96	51,21	46,74	41,19	33,72	21,84	-11,10
67 °C	67,00	64,64	62,05	59,15	55,88	52,11	47,62	42,03	34,52	22,57	-10,54
68 °C	68,00	65,63	63,01	60,10	56,81	53,01	48,50	42,88	35,32	23,30	-9,99
69 °C	69,00	66,61	63,98	61,05	57,74	53,92	49,37	43,72	36,12	24,03	-9,43
70 °C	70,00	67,60	64,95	62,00	58,67	54,82	50,25	44,56	36,91	24,76	-8,88
71 °C	71,00	68,58	65,91	62,95	59,60	55,73	51,12	45,40	37,71	25,48	-8,33
72 °C	72,00	69,56	66,88	63,90	60,52	56,63	52,00	46,24	38,50	26,21	-7,78
73 °C	73,00	70,55	67,85	64,84	61,45	57,53	52,87	47,08	39,30	26,94	-7,23
74 °C	74,00	71,53	68,82	65,79	62,38	58,43	53,75	47,92	40,09	27,66	-6,68
75 °C	75,00	72,52	69,78	66,74	63,30	59,34	54,62	48,76	40,89	28,39	-6,13
76 °C	76,00	73,50	70,75	67,69	64,23	60,24	55,50	49,60	41,68	29,11	-5,58
77 °C	77,00	74,48	71,72	68,64	65,16	61,14	56,37	50,44	42,47	29,83	-5,03
78 °C	78,00	75,47	72,68	69,58	66,08	62,04	57,24	51,27	43,26	30,55	-4,49
79 °C	79,00	76,45	73,65	70,53	67,01	62,94	58,11	52,11	44,06	31,28	-3,94
80 °C	80,00	77,44	74,61	71,48	67,93	63,84	58,99	52,95	44,85	32,00	-3,40
81 °C	81,00	78,42	75,58	72,42	68,86	64,74	59,86	53,79	45,64	32,72	-2,86
82 °C	82,00	79,40	76,55	73,37	69,78	65,64	60,73	54,62	46,43	33,44	-2,31
83 °C	83,00	80,39	77,51	74,32	70,71	66,54	61,60	55,46	47,22	34,15	-1,77
84 °C	84,00	81,37	78,48	75,26	71,63	67,44	62,47	56,29	48,01	34,87	-1,23
85 °C	85,00	82,35	79,44	76,21	72,56	68,34	63,34	57,13	48,79	35,59	-0,69
86 °C	86,00	83,34	80,41	77,16	73,48	69,24	64,21	57,96	49,58	36,31	-0,15
87 °C	87,00	84,32	81,38	78,10	74,40	70,14	65,08	58,79	50,37	37,02	0,38
88 °C	88,00	85,30	82,34	79,05	75,33	71,04	65,95	59,63	51,15	37,74	0,92
89 °C	89,00	86,29	83,31	79,99	76,25	71,94	66,82	60,46	51,94	38,45	1,46
90 °C	90,00	87,27	84,27	80,94	77,17	72,84	67,69	61,29	52,73	39,16	1,99
91 °C	91,00	88,25	85,24	81,88	78,10	73,73	68,55	62,13	53,51	39,88	2,53
92 °C	92,00	89,24	86,20	82,83	79,02	74,63	69,42	62,96	54,30	40,59	3,06
93 °C	93,00	90,22	87,17	83,77	79,94	75,53	70,29	63,79	55,08	41,30	3,59
94 °C	94,00	91,20	88,13	84,72	80,86	76,42	71,16	64,62	55,86	42,01	4,12
95 °C	95,00	92,19	89,10	85,66	81,79	77,32	72,02	65,45	56,64	42,72	4,65
96 °C	96,00	93,17	90,06	86,61	82,71	78,22	72,89	66,28	57,43	43,43	5,18
97 °C	97,00	94,15	91,02	87,55	83,63	79,11	73,75	67,11	58,21	44,14	5,71
98 °C	98,00	95,13	91,99	88,49	84,55	80,01	74,62	67,94	58,99	44,85	6,24
99 °C	99,00	96,12	92,95	89,44	85,47	80,90	75,48	68,76	59,77	45,56	6,77
100 °C	100,00	97,10	93,92	90,38	86,39	81,80	76,35	69,59	60,55	46,27	7,29